



Przekrój A-A

Detail "1"

4	blacha dachówkowa kontłaty 3x4 tały 3x4 folia paroprzepuszczalna krokwieł 8x16 wełna mineralna 20cm folia polietylenowa płyta żelbetowa 25cm łytek cem.-wap. 2,5cm
5	grzes wywiewka betonowa zbrojona siatką 8cm styropian M20 2x folia PE min.0,3mm płyta żelbetowa piasek zagęszczony warstwami 30cm
6	łytek mineralny na siłce wełna mineralna 15cm błoczek gazobetonowy 24cm łytek cem.-wap. 2,5cm
6a	izolacja pwiłgocjowa Abizol R+2P błoczek betonowy 24cm izolacja pwiłgocjowa ABIZOL 2P+R 10cm styropian do gruntu 10cm folia kubekowa- ochronna

6	łytek mineralny na siłce wełna mineralna 15cm błoczek gazobetonowy 24cm łytek cem.-wap. 2,5cm
7	wełna mineralna 20cm folia polietylenowa 25cm płyta żelbetowa 25cm łytek cem.-wap. 2,5cm

1	2x papa termozgrzewalna wełna min. twarda ze spadkiem 10-15cm impregnat np. Ceresit CR 166 płyta żelbetowa -pokrywa 25 cm
2	izolacja wewnętrzna: Ceresit CR 166 ściana żelbetowa 30 cm izolacja pwiłgocjowa wełna mineralna 15cm łytek min. na siłce

2a	izolacja wewnętrzna: Ceresit CR 166 ściana żelbetowa 30 cm izolacja pwiłgocjowa ABIZOL 2P+R styropian do gruntu (STYRODUR)15cm folia kubekowa- ochronna
3	izolacja wewnętrzna: Ceresit CR 166 beton spadkowy 3 + 7 cm płyta dna żelbetowa 60 cm beton ochronny B15 4 cm 2x papa termozgrzewalna 10 cm beton podkładowy B15 25 cm piasek zagęszczony Is z 0,98

3	izolacja wewnętrzna: Ceresit CR 166 beton spadkowy 3 + 7 cm płyta dna żelbetowa 60 cm beton ochronny B15 4 cm 2x papa termozgrzewalna 10 cm beton podkładowy B15 25 cm piasek zagęszczony Is z 0,98
---	---

GMINA OZARÓW MAZOWIECKI 05-850 Ozarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2	
PRACOWNIA ARCHITECTURALNO-PROJEKOWA 05-001 ZABOŁI ul. Piłsudskiego 15/16/13 Biuro techniczne: 02-883 Warszawa, ul. Bulwarka 92 tel. 509-443-252 e-mail: biuro@pawel.pl	
INWESTYTOR: Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz ze stacją pomp II w Ozarowie Mazowieckim Inwestycja na dz. ew. 124/2, obr. 0011 Ozarów Mazowiecki	
NAZWA RYSUNKU: Wzrząz ze Zbiornikiem retencyjnym wody uzdatnionej Ob. 2 PRZEKRÓJ A-A	
PROJEKOWALI: mgr inż. architekt Grzywna Wojciechowska nr upraw. W-1207/94 MOJA-MIA1209	PODPIS:
OPRACOWALI:	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. architekt Szymon Mielęcki nr upraw. W-466/97 MOJA-MIA0424	PODPIS:
STUDIUM: wykonawczy	BRANŻA: architektura
Data wykonania: 10.03.2017r.	Skala: 1:50
Nr rysunku: A-03	