

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 16.03.2021 r., 13.07.2021 r., 09.11.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz. SUW Świącice-woda uzdatniona, Świącice, ul. Źródłana
- k.cz., Willa Wiosenna, Świącice, ul. Wiosenna 1
- k.cz., pomieszczenie socjalne, Biedronka, Płochocin, ul. Długa 2A
- k.cz., pomieszczenie socjalne, Brugg Systemy Rurowe,, Płochocin, ul. Poznańska 628

oraz w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 18.05.2021 r. i 14.09.2021 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz. SUW Świącice-woda uzdatniona, Świącice, ul. Źródłana 7
- k.cz., pomieszczenie socjalne, Biedronka, Płochocin, ul. Długa 2A
- k.cz., pomieszczenie socjalne, Brugg Systemy Rurowe,, Płochocin, ul. Poznańska 628

w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 02.08.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej z k.cz., pomieszczenie socjalne, Brugg Systemy Rurowe, Płochocin, ul. Poznańska 628

w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 16.11.2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych w zakresie oznaczenia bakterii grupy coli z :

- k.cz., pomieszczenie socjalne, Biedronka, Płochocin, ul. Długa 2A
- k.cz., pomieszczenie socjalne, Brugg Systemy Rurowe,, Płochocin, ul. Poznańska 628

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 01.12.2021 r. w ramach dodatkowe kontrolnego badania jakości wody w zakresie oznaczenia parametrów mikrobiologicznych i chloru wolnego :

- k.cz. SUW Świącice-woda uzdatniona, Świącice, ul. Źródłana
- k.cz., pomieszczenie socjalne, Biedronka, Płochocin, ul. Długa 2A
- k.cz., pomieszczenie socjalne, Brugg Systemy Rurowe, Płochocin, ul. Poznańska 628
- k.cz., studnia nr 2-podstawowa

w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 13.12.2021 r. w ramach kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych w zakresie oznaczenia parametrów mikrobiologicznych i chloru wolnego z:

- k.cz., pomieszczenie socjalne, Brugg Systemy Rurowe, Płochocin, ul. Poznańska 628


oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie nr 10393/LB/2021 z dnia 24.03.2021
- sprawozdanie nr HKL 01923/2021 z dnia 07.06.2021
- sprawozdanie nr HKL 01924/2021 z dnia 24.05.2021
- sprawozdanie nr HKL 01926/2021 z dnia 25.05.2021
- sprawozdanie nr HKL 01928/2021 z dnia 24.05.2021
- sprawozdanie nr 31064/LB/2021 z dnia 23.07.2021
- sprawozdanie nr 34374/LB/2021 z dnia 12.08.2021
- sprawozdanie nr HKL 04809/2021 z dnia 20.09.2021
- sprawozdanie nr HKL 04808/2021 z dnia 21.09.2021
- sprawozdanie nr HKL 04807/2021 z dnia 20.09.2021
- sprawozdanie nr HKL 04806/2021 z dnia 21.09.2021
- sprawozdanie nr 52710/LB/2021 z dnia 17.11.2021
- sprawozdanie nr 52711/LB/2021 z dnia 17.11.2021
- sprawozdanie nr HKL 06368/2021 z dnia 19.11.2021
- sprawozdanie nr HKL 06375/2021 z dnia 19.11.2021
- sprawozdanie nr HKL 06367/2021 z dnia 22.11.2021
- sprawozdanie nr HKL 06373/2021 z dnia 22.11.2021
- sprawozdanie nr 56412 /LB/2021 z dnia 06.12.2021
- sprawozdanie nr 56415/LB/2021 z dnia 06.12.2021
- sprawozdanie nr 56414/LB/2021 z dnia 06.12.2021
- sprawozdanie nr 56413/LB/2021 z dnia 06.12.2021
- sprawozdanie nr 59794/LB/2021 z dnia 21.12.2021

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
pochoǳąca z wodociągu publicznego w Świącicach
spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Badania próbek wody pobranych w dniu 09.11.2021 r. w punktach zgodności w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli (21 jtk/100 ml i 27 jtk/100 ml) przy wartości określonej w rozporządzeniu 0 NPL (jtk)/100ml, a dodatkowy kontrolny pobór próbek wody przeprowadzony w dniu 01.12.2021 r. wykazał obecność bakterii grupy coli w jednym z punktów zgodności (5 jtk/ 100ml). Podjęcie działań naprawczych polegających na chlorowaniu studni zasilających ujęcie oraz zwiększeniu chlorowania na SUW Świącice, pozwoliły wyeliminować bakterie grupy coli, co zostało potwierdzone w kontrolnych badaniach jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Andrzej Kerner

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.
2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.
3. A/a.

Wyk: RK