

Dotyczy.: „Renowacja kanału sanitarnego DN 400 metodą długiego rękawa wykonanego z rur kamionkowych na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Obrońców Warszawy”

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy i podpowiadamy:

Ad 1. Wykonawca wybiera materiał rękawa w oparciu o weryfikację stanu kanału zgodnie z załączoną dokumentacją, popierając ją stosownymi obliczeniami. Rękaw na budowę ma być dostarczony nasączony, pozostaje jego utwardzenie na budowie. Wybór materiału oraz sposób utwardzenia wybiera wykonawca, zachowując pozostałe kryteria wymienione w załączniku.

Ad.2 Informujemy że powiadomiono właścicieli dróg w których będzie wykonywany remont, Gmina Ożarów Mazowiecki nie będzie wymagać organizacji tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych prac. Jedynym newralgicznym miejscem jest ul. Strzykulska i studnia S8 zlokalizowana w drodze powiatowej. Ze względu na pilność wykonania zadania, zajęcie pasa drogowego zgłosimy jako ZWiK. Od wykonawcy będziemy wymagali min 3 dni wcześniej informacji na kiedy będzie planował prace w w/w miejscu oraz czas zajęcia i powierzchnię do zajęcia. Po stronie Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac.

Ad. 3 Studnie wskazane przez Państwa nie mają włączeń sanitarnych, budynki włączone są do kanałów w ulicach.


Kierownik Działu Eksploatacji
Inga Anna Polgrabska