



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

• tel.: 22 733 73 33 • sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl • ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.1.101.2023

Ożarów Maz., dnia 17.07.2023 r.

HKN.9020.1.101.2023
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Ożarowie Mazowieckim
WPLYNEŁO
Dn. 2023-07-24
L.dz. 1072/2023/10/1/2023
Na podstawie:

P.A. Potębski
P.W. Burdakovski
21.07.23

OCENA JAKOŚCI WODY

URZĄD MIEJSKI
w Ożarowie Mazowieckim
WPLYNEŁO
Dnia 2023-07-20
L. Dz. 11280/7/2023

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537)
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 26.06.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., Stacja Paliw RSP Duchnice, ul. Ożarowska 28/30

i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 26.06.2023 r. na sieci wodociągu publicznego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, zasilanego z ujęcia oligoceńskiego RSP Duchnice, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., Centrum Ogrodnicze PNOS, Duchnice, ul. Ożarowska 81
- k.cz., GDDKiA, Pruszków, ul. 3 Maja 250B

i w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 07.07.2023 r. ramach kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych z:

- k.cz., Stacja Paliw RSP Duchnice, ul. Ożarowska 28/30

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbki:

- sprawozdanie Nr Ł/0/01/2023/3186/FM/2 z dnia 30.06.2023
- sprawozdanie Nr Ł/0/06/2023/1954/FM/1 z dnia 30.06.2023
- sprawozdanie Nr Ł/0/06/2023/1954/FM/2 z dnia 30.06.2023
- sprawozdanie Nr Ł/0/07/2023/102/F/1 z dnia 13.07.2023

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie oznaczonych
parametrów z ujęcia oligoceńskiego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach**

Przeprowadzona analiza sprawozdania z badania próbki wody pobranej w dniu 26.06.2023 r. wykazała, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom manganu - 57 µg/l, przy wartości dopuszczalnej określonej w rozporządzeniu dla manganu do 50 µg/l. Przeprowadzenie działań naprawczych polegających na zwiększeniu napowietrzania wody i wprowadzeniu dodatkowego płukania filtrów pozwoliły uzyskać zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom manganu, co zostało potwierdzone w kontrolnym badaniu jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Aneta Hennel

Otrzymuje:

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Duchnicach
Duchnice, ul. Ożarowska 28/30, 05-850 Ożarów Maz.
2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.
3. A/a

Wyk: RK