



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.1.173.2023

Ożarów Maz., dnia 20.10.2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.)
- § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 20.09.2023 r. i 03.10.2023 r. w ramach kontrolnego badania jakości wody przeprowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz. pomieszczenie socjalne, Hala Widowiskowo-Sportowa, Kręczki, ul. Sochaczewska 218
- hydrant przy ul. Żyznej 5 w Kręczkach

i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 19.09.2023 w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz. pomieszczenie socjalne, Centrum Klimat, Wieruchów, ul. Sochaczewska 144
- k.cz. pomieszczenie gospodarcze, Farmacol, Mory, ul. Wojska Polskiego 4

i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 19.09.2023 r. w ramach dodatkowego kontrolnego badania jakości wody z:

- k.cz. pomieszczenie socjalne, Hala Widowiskowo-Sportowa, Kręczki, ul. Sochaczewska 218
- hydrant przy ul. Żyznej 5 w Kręczkach
- hydrant przy ul. Sochaczewskiej 256 w Kręczkach

na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie Nr HKL 06890/2023 z dnia 25.09.2023
- sprawozdanie Nr HKL 06889/2023 z dnia 25.09.2023
- sprawozdanie Nr HKL 06886/2023 z dnia 25.09.2023
- sprawozdanie Nr HKL 07276/2023 z dnia 05.10.2023
- sprawozdanie Nr Ł/0/05/2023/2612/FM/4 z dnia 25.09.2023

- sprawozdanie Nr Ł/0/05/2023/2612/FM/9 z dnia 26.09.2023
 - sprawozdanie Nr Ł/0/07/2023/2702/F/1 z dnia 25.09.2023
 - sprawozdanie Nr Ł/0/07/2023/2702/F/2 z dnia 25.09.2023
 - sprawozdanie Nr Ł/0/07/2023/2702/F/3 z dnia 25.09.2023
- wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w zakresie oznaczonych
parametrów z wodociągu publicznego w Szeligach z uwagi na ponadnormatywny
poziom manganu i jonu amonowego**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych na sieci wodociągu publicznego w Szeligach wykazała, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom manganu (71 µg/l, 78 µg/l) i jonu amonowego (0,72 mg/l), przy wartości określonej w rozporządzeniu dla manganu do 50 µg/l i dla jonu amonowego 0,5 mg/l.

Poziom manganu i jonu amonowego w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego w Szeligach jest zmienny i nierównomiernie rozkłada się w strefie zaopatrzenia, wykazując okresowo na części obszaru przekroczenia wartości parametrycznych.

Podwyższony poziom manganu i jonu amonowego w wodzie może pogarszać właściwości organoleptyczne wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z wody. Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych, sanitarnych i gospodarczych.

W celu zapewnienia stałego, zgodnego z wymaganiami rozporządzenia poziomu manganu i jonu amonowego w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego w Szeligach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim prowadzi prace związane z budową kontenerowej stacji odwróconej osmozy na SUW Szeligi, które pozwolą uzyskać zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom jonu amonowego i manganu na całym obszarze zasilania z SUW Szeligi.

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
3. A/a