



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.1.178.2023

Ożarów Maz, dnia 12.12.2023 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.)
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 08.11.2023 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz., pomieszczenie socjalne, Ołtarzew, Hotel Lambertton, ul. Poznańska 492
- k.cz., SUW-po uzdatnieniu, Gołaszew, ul. Rzeźbiarska 1

i w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 14.11.2023 r. w ramach kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych z:

- k.cz., SUW-po uzdatnieniu, Gołaszew, ul. Rzeźbiarska 1

i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 27.11.2023 r. w ramach kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych z:

- k.cz., SUW-po uzdatnieniu, Gołaszew, ul. Rzeźbiarska 1
- k.cz., pomieszczenie socjalne, Ołtarzew, Hotel Lambertton, ul. Poznańska 492

oraz w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 06.12.2023 r. w ramach kontrolnego badania jakości wody przeprowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w zakresie oznaczenia parametrów mikrobiologicznych i chloru wolnego z:

- k.cz., pomieszczenie socjalne, Ołtarzew, Hotel Lambertton, ul. Poznańska 492
- k.cz., SUW-po uzdatnieniu, Gołaszew, ul. Rzeźbiarska 1

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie Nr HKL 08275/2023 z dnia 10.11.2023
  - sprawozdanie Nr HKL 08276/2023 z dnia 13.11.2023
  - sprawozdanie Nr HKL 08277/2023 z dnia 10.11.2023
  - sprawozdanie Nr HKL 08278/2023 z dnia 13.11.2023
  - sprawozdanie Nr Ł/0/11/2023/1094/FM/3 z dnia 20.11.2023
  - sprawozdanie Nr Ł/0/11/2023/2599FM/3 z dnia 30.11.2023
  - sprawozdanie Nr Ł/0/11/2023/2599FM/4 z dnia 30.11.2023
  - sprawozdanie Nr HKL 09106/2023 z dnia 11.12.2023
  - sprawozdanie Nr HKL 09109/2023 z dnia 11.12..2023
  - sprawozdanie Nr HKL 09110/2023 z dnia 11.12.2023
- wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie oznaczonych parametrów  
z wodociągu publicznego w Gołaszewie**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 08.11.2023 r. w ramach kontroli urzędowej wykazała, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli 1(0-8) NPL/100 ml w jednym punkcie oraz wysoki poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ° C, wskazujący na nieprawidłowe zmiany w dwóch punktach (powyżej 300 jtk/ml i 260 jtk/ml). Podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo, polegających na zwiększeniu dozowania podchlorynu na SUW, pozwoliło wyeliminować bakterie grupy coli i zredukować ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, co zostało potwierdzone w kontrolnych badaniach jakości wody przeprowadzonych w dniu 27.11.2023 r. i 06.12.2023 r.

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim  
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.
2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego  
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.
3. A/a

Wyk: RK