

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: „Obsługa sprężarek”.

### **Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

- a) pełnienie nadzoru nad poprawnym działaniem urządzeń napowietrzających wodę w procesie uzdatniania wody; (1 raz na kwartał podczas wykonywania kontroli w obiektach zamawiającego, położonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki);
- b) weryfikację podczas kontroli konieczności wykonania napraw serwisowych zgodnie z dtr. Urządzenia;
- c) raz do roku należy wykonać przegląd elektryczny urządzenia wykonać pomiary izolacji i uziemienia oraz przedstawić protokoły wykonanych pomiarów;
- d) udzielanie pomocy zdalnej (telefonicznie lub za pośrednictwem email) w zakresie usuwania awarii, jeżeli daną usterkę można usunąć zdalnie;
- e) w przypadku awarii urządzenia wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy w czasie nie dłuższym niż 48h od zgłoszenia;
- f) naprawy urządzeń poza standardowymi wymianami serwisowymi wykonawca przedstawi odrębną ofertą.

Zwik na wyposażeniu posiada 6 urządzeń do napowietrzania wody:

1. SUW Szeligi ul. Klonowa 26 – agregat marki Fini cube sd 1010 o mocy 7,5 kW na zbiorniku 270 l -1 szt.
2. SUW Kabel ul. Poznańska 129/133 – agregat marki Fini cube sd 1010 o mocy 7,5 kW na zbiorniku 270 l-1 szt.
3. SUW Ożarów ul. Partyzantów 37 – agregat marki Fini cube sd 1010 o mocy 7,5 kW na zbiorniku 270 l -1 szt.  
agregat marki Renner typ RSDK-B 2,2 o mocy 2,2 kW na zbiorniku 270 l -1 szt.
4. . SUW Gołaszew ul. Rzeźbiarska 1 – agregat marki Fini 2 tłokowy o mocy 2,5 kW na zbiorniku 270 l -1 szt.
5. SUW święcice ul. Źródłana 25 – agregat marki Fini cube sd 1010 o mocy 7,5 kW -2 szt zbiornik stalowy pionowy wspólny dla obu urządzeń 800 l.

**Termin wykonania przedmiotu zamówienia:** do 31.12.2025 r.