



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

HKN.9020.1.27.2025

Ożarów Maz., dnia 08.03.2025 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań fizykochemicznych wody, z badania próbek wody pobranych w dniu 07.03.2025 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz. Apteka, Ożarów Maz., ul. M. Konopnickiej 7
- k.cz. Restauracja Zakątek, Ożarów Maz., ul. Dmowskiego 55

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie Nr HKL.01494/2025 z dnia 07.03.2025
- sprawozdanie Nr HKL.01496/2025 z dnia 07.03.2025

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza warunkową przydatność wody na sieci wodociągu publicznego Partyzantów,
zasilanego z ujęcia przy ul. Poznańskiej z uwagi na wysoki poziom mętności**

Analiza wyników badań fizykochemicznych próbek wody pobranych w dniu 07.03.2025 r. wykazała, że woda w jednym punkcie (Restauracja Zakątek) nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na wysoki poziom mętności – 8,6 NTU, wskazujący na nieprawidłowe zmiany wody.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, normatyw sanitarny dla - mętności - akceptowalna

przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości dla mętności do 1,0 NTU (zał. nr 1 C, tabela 2, pkt 6).

Z uwagi na wysoki poziom mętności w wodzie na części obszaru zaopatrzenia **należy stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia. Woda nadaje się do spożycia po przygotowaniu.**

Uwaga: Wodę do spożycia należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przygotowania może być stosowana do celów higienicznych, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Wysoki poziom mętności w wodzie może pogarszać właściwości organoleptyczne wody, w szczególności barwę wody, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z wody.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim prowadzi działania naprawcze, mające na celu zapewnienie poziomu mętności zgodnego z wymaganiami rozporządzenia.

Obszar zasilany w wodę obejmuje miejscowość Ożarów Mazowiecki i Ołtarzew.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Powiecie Warszawskim Zachodnim*

Aneta Hennel

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz
2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.
3. A/a

Wyk. IR