



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

• tel.: 22 733 73 33


• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HK.N.9020.1.97.2025

Ożarów Mazowiecki, dnia 10.07.2025 r.

KOMUNIKAT



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że w części próbek wody pobranych na sieci wodociągu publicznego w Szeligach, zasilanego z ujęcia w Szeligach, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, stwierdzono ponadnormatywny poziom twardości (510 mg/l), przy wartości dopuszczalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla twardości do 500 mg/l.

Poziom twardości w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego w Szeligach nierównomiernie rozkłada się w strefie zaopatrzenia, wykazując na części obszaru przekroczenie wartości parametrycznej.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Podmiot prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podwyższony poziom twardości w wodzie może pogarszać właściwości organoleptyczne wody, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z wody. Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych, sanitarnych i gospodarczych.

Obszar zasilany w wodę z ujęcia w Szeligach, obejmuje następujące miejscowości: Kręciki - Kaputy od ulicy Sochaczewskiej 218 (włącznie) w stronę Strzykuł, Strzykuły, Wieruchów, Macierzysz, Szeligi, Mory (do ulicy Poznańskiej).

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Powiecie Warszawskim Zachodnim*

Aneta Hennel

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz
2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.
3. A/a

Wyk: IR