


HKN.9020.1.137.2025



Ożarów Maz., dnia 02.10.2025 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 17.09.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., pomieszczenie kotłowni, Hotel Lamberton, Ołtarzew, ul. Poznańska 492
- k.cz., SUW-po uzdatnieniu, Gołaszew, ul. Rzeźbiarska 1

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie Nr 100864/LB/2025 z dnia 26.09.2025
- sprawozdanie Nr 100164/LB/2025 z dnia 25.09.2025

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Gołaszewie, z uwagi na ponadnormatywny poziom siarczanów

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych z SUW Gołaszew i na sieci wodociągu publicznego w Gołaszewie wykazała, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom siarczanów (390 mg/l; 400 mg/l), przy wartości określonej w rozporządzeniu dla siarczanów do 250 mg/l.

Biorąc pod uwagę przekroczony poziom siarczanów w wodzie oraz badania jakości wody, które nie wykazały niepokojących zmian organoleptycznych oraz podwyższonego stężenia metali w wodzie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia i uznał, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia

dla zdrowia, a wartość przekroczenia pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Ponadnormatywny poziom siarczanów w wodzie może pogarszać właściwości organoleptyczne wody, w szczególności smak i zapach wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z wody. Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych, sanitarnych i gospodarczych.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Powiecie Warszawskim Zachodnim*

Aneta Hennel

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz
2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.
3. A/a

Wyk: IR