



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim


HKN.9020.1.163.2025

Ożarów Mazowiecki, 17 grudnia 2025 r.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.

(dot. wodociągu publicznego w Ożarowie Mazowieckim, zasilanego z SUW Kabel)



Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych 05.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., pomieszczenie socjalne, Biuro ZWiK w Ożarowie Maz., ul. Poznańska 129/133
- k.cz., kuchnia, Przedszkole, Bronisze, ul. Kwiatowa 13

i w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 27.11.2025 r. w ramach dodatkowego kontrolnego badania jakości wody w zakresie oznaczenia żelaza z:

- k.cz., pomieszczenie socjalne, Biuro ZWiK w Ożarowie Maz., ul. Poznańska 129/133

i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 01.12.2025 r. w ramach dodatkowego kontrolnego badania jakości wody w zakresie oznaczenia mętności i żelaza z:

- k.cz., pomieszczenie socjalne, Biuro ZWiK w Ożarowie Maz., ul. Poznańska 129/133
- k.cz., SUW Kabel – po uzdatnieniu, ul. Poznańska 129/133

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie Nr 116652/LB/2025 z dnia 12.11.2025
- sprawozdanie Nr 150832/LB/2025 z dnia 12.12.2025
- sprawozdanie Nr R/05309/04415/C/2025 z dnia 28.11.2025
- sprawozdanie Nr 154831/LB/2025 z dnia 03.12.2025
- sprawozdanie Nr 154832/LB/2025 z dnia 03.12.2025

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim
Zachodnim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie
oznaczonych parametrów z wodociągu publicznego w Ożarowie Mazowieckim,
zasilanego z SUW Kabel**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 05.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej wykazała, że woda w jednym punkcie nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom żelaza - 375 µg/l i wysoki poziom mętności - 4,4 NTU, przy wartości określonej w rozporządzeniu dla żelaza do 200 µg/l i zalecanej wartości dla mętności do 1 NTU. Przeprowadzone dodatkowe kontrolne badania jakości wody w dniu 27.11.2025 r. i 01.12.2025 r. wykazały zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom żelaza i mętności.

Aneta Hennel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.
3. A/a

Wyk: IR