

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „**Zakup wraz z dostawą na adres: ul. Kapucka 28, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, fabrycznie nowych pomp ściekowych do przydomowych przepompowni ścieków będących w eksploatacji ZWiK w Ożarowie Mazowieckim**”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. *POMPA ZATAPIALNA Z ROZDRABNIACZEM U- 400V, Q- min 40 (l/min), H-min (wysokość podnoszenia 20,0(m H₂O), P- moc silnika do (1,5KW), RP-Q wyjście tłoczne(cal), GW 1½”*

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych 20 szt. urządzeń do tłoczenia ścieków sanitarnych w przepompowniach ścieków tłoczących zanieczyszczenia (ścieki) z zawartością cząstek organicznych oraz produktami do higieny intymnej.

Parametry techniczne które musi spełniać urządzenie z pozycji nr 1:

1. Pionowa pozycja pracy w medium zanurzenie min 4 m
2. Wysokość podnoszenia pompy min. 20 m słupa wody
3. Minimalna wydajność 40 l/min przy min. podnoszeniu
4. Rozdrabniacz ze stali nierdzewnej
5. **Zasilanie 400 V** przewód zasilania min 9 m –
6. Zabezpieczenie termiczne silnika pompy w uzwojeniu silnika
7. Obudowa i podstawa wykonana z żeliwa szarego
8. Podwójne uszczelnienie węglikiem krzemu pompy zalane olejem
9. Urządzenie musi spełniać warunki ciągłej pracy w ściekach
10. Maksymalna moc pompy do **1,5 kW**
11. Uchwyt ze stali nierdzewnej lub żeliwa do wyciągania pompy

Parametry techniczne które musi spełniać urządzenie z pozycji nr 1 :

Dostawa urządzeń do Ożarowa Mazowieckiego ul. Kapucka 28

W przypadku przekroczenia zaplanowanego budżetu na zakup urządzeń ZWiK w Ożarowie Mazowieckim zastrzega sobie zmianę w/w zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29 grudnia 2025 r.