



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

HKN.903.1.22.2026

Ożarów Mazowiecki, 11 marca 2026 r.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.

(dot. wodociągu publicznego w Gołaszewie)

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w dniu 25.02.2026 w ramach kontroli wewnętrznej z:

- k.cz., SUW Gołaszew-po uzdatnieniu, ul. Rzeźbiarska 7
- k.cz., pomieszczenie wodomierza głównego, EWT Automotive Serwis samochodów osobowych, Ołtarzew, ul. Poznańska 472

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie Nr Ł/0/02/2026/1954/FM/11 z dnia 06.03.2026 r.
 - sprawozdanie Nr Ł/0/02/2026/1954/FM/12 z dnia 06.03.2026 r.
- wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Gołaszewie z uwagi na ponadnormatywny poziom manganu
i podwyższony poziom mętności**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 25.02.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej wykazała, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom manganu (56 µg/l i 71 µg/l) oraz podwyższony poziom mętności (1,1 NTU i 1,4 NTU), wskazujący na nieprawidłowe zmiany wody.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi normatyw sanitarny dla manganu wynosi 50 µg /l, a dla mętności - akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości dla mętności do 1,0 NTU (część C załącznika nr 1, tab. 2, lp. 5 i 6).

Biorąc pod uwagę wystąpienie ponadnormatywnego poziomu manganu oraz podwyższonego poziomu mętności w wodzie pochodzącej z ujęcia w Gołaszewie, przy zgodnym z wymaganiami rozporządzenia poziomie pozostałych parametrów oznaczonych w próbkach wody, w szczególności parametrów mikrobiologicznych oraz podjęciu przez zarządzającego działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia i uznał, że stwierdzona niezgodność nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczenia pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Aneta Hennel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.
2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.
3. A/a