




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

HKN.903.1.21.2026

Ożarów Mazowiecki, 12 marca 2026 r.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.



Dotyczy: wodociągu publicznego w Ożarowie Mazowieckim, zasilanego z SUW przy ulicy
Partyzantów

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w 25.02.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., pomieszczenie socjalne, budynek Pogotowia ZWiK, Ożarów Maz., ul. Kapucka 28
- k.cz., pomieszczenie wodomierza głównego, Przedszkole Publiczne Nr 3, Ożarów Mazowiecki, ul. Tęczowa 3

i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 03.03.2026 r. w ramach dodatkowego kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych z:

- k.cz., pomieszczenie socjalne, budynek Pogotowia ZWiK, Ożarów Maz., ul. Kapucka 28
- k.cz., pomieszczenie wodomierza głównego, Przedszkole Publiczne Nr 3, Ożarów Mazowiecki, ul. Tęczowa 3
- k.cz., SUW Partyzantów – po uzdatnieniu, Ożarów Mazowiecki, ul. Partyzantów 37

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie Nr Ł/O/02/2026/1954/FM/3 z dnia 06.03.2026
- sprawozdanie Nr Ł/O/02/2026/1954/F/4 z dnia 06.03.2026
- sprawozdanie Nr Ł/O/02/2026/1954/FM/2 z dnia 06.03.2026
- sprawozdanie Nr Ł/O/02/2026/1954/F/5 z dnia 06.03.2026
- sprawozdanie Nr HKL 01264/2026 z dnia 06.03.2026
- sprawozdanie Nr HKL 01265/2026 z dnia 06.03.2026
- sprawozdanie Nr HKL 01266/2026 z dnia 06.03.2026
- sprawozdanie Nr HKL 01267/2026 z dnia 06.03.2026



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26

- sprawozdanie Nr HKL 01268/2026 z dnia 06.03.2026

- sprawozdanie Nr HKL 01269/2026 z dnia 06.03.2026

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie oznaczonych
parametrów z wodociągu publicznego w Ożarowie Mazowieckim, zasilanego z SUW
Partyzantów**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 25.02.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej wykazała, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na wysoki poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C, wskazujący na nieprawidłowe zmiany wody - powyżej 300 jtk/ml, przy wartości zalecanej w rozporządzeniu do 200 jtk/ml.

W związku z wystąpieniem niezgodności przedsiębiorstwo przeprowadziło działania naprawcze polegające na zwiększeniu dawki chloru na sieci dystrybucyjnej. Badania jakości wody przeprowadzone w dniu 03.03.2026 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach dodatkowego kontrolnego badania jakości wody wykazały zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom chloru wolnego i poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C (nie wykryto).

Aneta Hennel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Maz.

3. A/a

Wyk: IR