



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

HKN.903.1.64.2026

Ożarów Mazowiecki, 19 czerwca 2026 r.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133

Dotyczy: wodociągu publicznego w Szeligach, zasilanego z ujęcia w Szeligach

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że badania próbek wody pobranych w dniu 10.06.2026 r. z wodociągu publicznego w Szeligach, wykazały w jednym punkcie ponadnormatywny poziom azotanów – 54 mg/l, przy wartości dopuszczalnej określonej w rozporządzeniu dla azotanów do 50 mg/l (Hala Widowiskowo Sportowa w Kręczkach, ul. Sochaczewska 218). Badania poziomu azotanów w próbce wody pobranej z SUW Szeligi i w pozostałych próbkach wody pobranych na sieci wodociągu przebiegającego w ul. Sochaczewskiej nie wykazały przekroczenia poziomu azotanów.

Biorąc pod uwagę miejscowe wystąpienie przekroczenia poziomu azotanów w wodzie na sieci wodociągu publicznego w Szeligach, **zasilanego z ujęcia w Szeligach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że woda na całym obszarze zasilanym z wodociągu publicznego w Szeligach (woda surowa i przegotowana) nie powinna być podawana dzieciom poniżej 4 miesiąca życia, kobietom ciężarnym, a także osobom z genetycznie uwarunkowanym niedoborem dehydrogenazy glukozy-6 fosforanowej.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim prowadzi działania, mające na celu zapewnienie stałego, zgodnego z wymaganiami rozporządzenia poziomu azotanów w wodzie na całym obszarze zaopatrzenia.

Obszar zasilany w wodę z ujęcia w Szeligach obejmuje miejscowości: Mory (na północ od ulicy Poznańskiej), Szeligi, Macierzysz, Wieruchów, Strzykuły, Kręczki do ulicy Sochaczewskiej 218 włącznie (Hala Widowiskowo- Sportowa w Kręczkach).

Aneta Hennel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26