Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest**: „Zakup nowych pomp ściekowych w ilości 30 sztuk do przydomowych przepompowni ścieków będących w eksploatacji ZWiK w Ożarowie Mazowieckim”.**

1. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

   Przedmiotem zakupu jest dostawa fabrycznie nowych 30 szt. urządzeń do tłoczenia ścieków sanitarnych w przepompowniach ścieków tłoczących zanieczyszczenia (ścieki) z zawartością cząstek organicznych oraz zanieczyszczeniami do higieny osobistej.

- Pionowa pozycja pracy w medium zanurzenie min 4 m
- Wysokość podnoszenia pompy min 20 m słupa wody
- Minimalna wydajność 40 l/min przy min. podnoszeniu
- Rozdrabniacz ze stali nierdzewnej odporny na zanieczyszczenia polietylenowe w ściekach
- Zasilanie 400 V przewód min 10 m
- Zabezpieczenie termiczne silnika pompy w uzwojeniu silnika
- Obudowa i podstawa wykonana z żeliwa
- Podwójne uszczelnienie pompy dławicą mechaniczną grafitowo - ceramiczną Urządzenie musi spełniać warunki ciągłej pracy w ściekach
- Maksymalna moc pompy do 1,5 kW
- Uchwyt ze stali nierdzewnej lub żeliwa do wyciągania pompy

Dostawca urządzeń zapewni dostawę pomp dla ZWiK wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamówioną partię dostawca dostarczy w terminie 7 dni roboczych od daty zlecenia ZWiK. Dostawa urządzeń do Ożarowa Mazowieckiego ul. Kapucka 28.

Termin dostawy nowych pomp ściekowych w ilości 30 sztuk do przydomowych przepompowni ścieków będących w eksploatacji ZWiK w Ożarowie Mazowieckim:

do 30.11.2026 roku.